

**ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS  
GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD**

Gobierno de la Provincia de Santa Fe - Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

**INFORME DE ENSAYO**

**ANALISIS DE HIDROCARBUROS AROMATICOS Y HALOCARBURUS VOLATILES**

**DATOS DE LA MUESTRA**

**PROCEDENCIA:** ROSARIO

**Número de Muestra/s:** 0283/12

**Sitio/s de extracción / Fecha toma muestra:**

1. Bv. Avellaneda 690 bis; 03/04/12

**RESULTADOS OBTENIDOS**

		IDENTIFICACIÓN MUESTRA			
ANALITOS	Unidades	1	2	3	límite obligatorio(µg/l)
BENCENO	µg/l	<1			10
1,2 DICLOROETANO	"	<1			10
1,2 DICLOROETENO	"	ND			0,3
TETRACLORURO DE CARBONO	"	<3			3
TRICLOROETENO	"	<1			30
TETRACLOROETENO	"	<1			10
TOLUENO	"	<1			500
ETILBENCENO	"	<1			100
m+p XILENOS	"	<1			300
o - XILENO	"	<1			
ESTIRENO	"	<1			100
CLOROBENCENO	"	<1			3
1,2 DICLOROBENCENO	"	ND			0,2
1,4 DICLOROBENCENO	"	ND			0,01
1,3 DICLOROBENCENO	µg/l	<1			
METILTERBUTILETER		<1			
CLORURO DE METILENO		<1			
1,1 DICLOROETENO		<1			
1,1 DICLOROETANO	"	<1			
1,1,1 TRICLOROETANO		<1			
1,1,2 TRICLOROETANO		<1			
1,1,2,2, TETRACLOROETANO	"	<1			

Parámetros incluidos en el Anexo A de la Ley 11.220

Otros parámetros

**METODOLOGIA:** Cromatografía Gaseosa, concentración por purga y trampa, columna capilar, detector FID..

**OBSERVACIONES:** Los parámetros analizados CUMPLEN con los límites establecidos en el Anexo A de la Ley 11.220.  
ND: No detectado.

Analista