

**ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS  
GERENCIA CONTROL DE CALIDAD**

Provincia de Santa Fe - Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

**ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS**

**DATOS DE LA MUESTRA**

PROCEDENCIA: **ROSARIO**

Número de Muestra/s:  Fecha de Análisis:

Sitios de extracción /Fecha toma de muestra

1. Bv. Avellaneda 690 bis

**RESULTADOS OBTENIDOS**

ANALITOS	unidades	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
		1	2	3	4
CLOROFORMO	ug/l	17			
BROMODICLOROMETANO	"	5			
DIBROMOCOLOROMETANO	"	2			
BROMOFORMO	"	<1			
TRIALOMETANOS TOTALES	"	24			
CLORO RESIDUAL	mg/l	0,70			

**METODOLOGIA:** Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

**OBSERVACIONES:** Los parámetros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.-

\_\_\_\_\_  
Analista