

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS  
GERENCIA CONTROL DE CALIDAD

Provincia de Santa Fe - Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS

DATOS DE LA MUESTRA

PROCEDENCIA: **ROSARIO**

Número de Muestra/s:

0560/11

Fecha de Análisis:

22/06/2011

Sitios de extracción /Fecha toma  
de muestra

1. Bv. Avellaneda 690 bis

RESULTADOS OBTENIDOS

| ANALITOS              | unidades | IDENTIFICACION DE LA MUESTRA |   |   |   |
|-----------------------|----------|------------------------------|---|---|---|
|                       |          | 1                            | 2 | 3 | 4 |
| CLOROFORMO            | ug/l     | 30                           |   |   |   |
| BROMODICLOROMETANO    | "        | 7                            |   |   |   |
| DIBROMOCOLOROMETANO   | "        | 2                            |   |   |   |
| BROMOFORMO            | "        | <1                           |   |   |   |
| TRIALOMETANOS TOTALES | "        | 39                           |   |   |   |
| CLORO RESIDUAL        | mg/l     | 0,70                         |   |   |   |

**METODOLOGIA:** Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

**OBSERVACIONES:** Los parámetros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.-

\_\_\_\_\_  
Analista