

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
GERENCIA CONTROL DE CALIDAD

Provincia de Santa Fe - Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS

DATOS DE LA MUESTRA

PROCEDENCIA: **ROSARIO**

Número de Muestra/s:

0559/12

Fecha de Análisis:

05/06/2012

Sitios de extracción /Fecha toma
de muestra

1. Bv. Avellaneda 690 Bis

RESULTADOS OBTENIDOS

ANALITOS	unidades	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
		1	2	3	4
CLOROFORMO	ug/l	38			
BROMODICLOROMETANO	"	11			
DIBROMOCOLOROMETANO	"	3			
BROMOFORMO	"	<1			
TRIALOMETANOS TOTALES	"	52			
CLORO RESIDUAL	mg/l	1,00			

METODOLOGIA: Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.-

Analista