



Provincia de Santa Fe

EnReSS



Ente Regulador
de Servicios Sanitarios

Análisis Físico-Químico - Informe de Ensayo

Fecha de Informe: 05/11/2024

Prestador: Aguas Santafesinas S.A.

Servicio: Santa Fe

DATOS GENERALES DE LA MUESTRA


Número de Muestra	Fecha de Muestreo	Sitio de Extracción
0744/24	25/07/2024	Planta Potabilizadora - CONSUMO NORTE
---	---	---
---	---	---

ANÁLISIS EFECTUADOS - RESULTADOS OBTENIDOS

Parámetro	Unidades	Número de Muestra		
		0744/24	---	---
COLOR	mg/l escala Pt/Co	<2	---	---
TURBIEDAD	UNT	0.15	---	---
pH	Unidades de pH	7.6	---	---
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	272	---	---
RESIDUOS SECOS (secados a 180 °C)	mg/l	170	---	---
ALCALINIDAD TOTAL (CaCO ₃)	mg/l	15	---	---
CLORUROS	mg/l	34	---	---
DUREZA TOTAL (CaCO ₃)	mg/l	48	---	---
CALCIO	mg/l	6	---	---
MAGNESIO	mg/l	8	---	---
NITRATOS	mg/l	3	---	---
FLUORUROS	mg/l	<0.1	---	---

OBSERVACIONES

CONCLUSIÓN: LOS PARÁMETROS ANALIZADOS CUMPLEN CON LA NORMATIVA VIGENTE.


VERÓNICA FIDUSTWA
 Físico-química - Mat. 2475 - DLE
 Firma responsable
 GERENCIA DE CALIDAD
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios
EnReSS



Provincia de Santa Fe



Ente Regulador
de Servicios Sanitarios

Análisis de Plaguicidas y Fenoles Clorados - Informe de Ensayo

Fecha de Informe: 05/11/2024

Prestador: Aguas Santafesinas S.A.

Servicio: Santa Fe

DATOS GENERALES DE LA MUESTRA

Número de Muestra	Fecha de Muestreo	Sitio de Extracción
0744/24	25/07/2024	Planta Potabilizadora - CONSUMO NORTE
---	---	---
---	---	---

ANÁLISIS EFECTUADOS - RESULTADOS OBTENIDOS

Parámetro	Unidades	Número de Muestra		
		0744/24	---	---
HEXACLOROBENCENO	µg/l	<0.01	---	---
PENTACLOROFENOL	µg/l	<10	---	---
2,4,6 TRICLOROFENOL	µg/l	<10	---	---
2,4 D (ácido 2,4 diclorofenoxiacético)	µg/l	NR	---	---
ALDRIN Y DIELDRIN (Sumatoria de Aldrin y Dieldrin)	µg/l	<0.03	---	---
ALDRIN	µg/l	<0.02	---	---
DIELDRIN	µg/l	<0.02	---	---
CLORDANO (total de isómeros) (gamma CLORDANO y alpha CLORDANO)	µg/l	<0.3	---	---
gamma CLORDANO	µg/l	<0.10	---	---
alpha CLORDANO	µg/l	<0.10	---	---
HEPTACLORO Y HEPTACLORO EPOXIDO (Sumatoria de Heptacloro y Heptacloro Epoxido)	µg/l	<0.10	---	---
HEPTACLORO	µg/l	<0.05	---	---


 Responsable EnReSS
 VERÓNICA ANDRÉS VA
 Bioquímica - Mat. 2475 - DLE
 GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios

